


# Nadzemní hydrant DUO - objezdový




## Standard SCG

<b>1</b>	<b>hlava hydrantu</b>	
1.1	hlava 2x8	GGG 400
1.2	O-kroužek	elastomer
1.3	odvzdušňovací ventil	delrin
1.4	pevná spojka B	AISI/Mg
1.5	O-kroužek spojky B	elastomer
1.6	pouzdro	MS 58
<b>2</b>	<b>sloup hydrantu</b>	
2.1	trubka - horní díl	St 37
2.2	patka	GGG 400
2.3	volná příruba 80	GGG 400
2.4	vypouštění - výstup	MS 58
2.5	kroužek sedlového těsnění	1.4301
2.6	těsnění	elastomer
2.7	těsnění	elastomer
2.8	přírubové těsnění	elastomer
<b>3</b>	<b>trubka - spodní díl</b>	
3.1	ovládací tyč	1.4301
3.2	vřetená	1.4301
3.3	píst	elastomer
3.4	kluzná podložka	POM
3.5	ovládací tyč	1.4301
3.6	dorazová matice	MS 58
3.7	O-kroužek	elastomer
3.8	vřetenová matice	MS 58
3.9	spojka	MS 58
4.1	lomový třmen	MS 58
4.2	lomový oříšek	1.4301
4.3	lomový šroub	V2A
4.4	O-kroužek	PE
4.5	pojistná závlačka	V2A
5	koule	PE
6	víčko spojky B	AISI/Mg
7.1	ovládací hlava	AISI/Mg
7.2	vnitřní šroub	V2A
7.3	pérová podložka	V2A
7.4	záčka hlavy šroubu	PE
8	šroub 6-hran a matka	V2A
9.1	vypouštěcí koleno	MS 58
9.2	vypouštěcí trubka	PE
10	šroub	V2A
11	řetízek	V2A

DN	krytí potrubí (m)	výstup	L ± 10 (mm)	h <sub>b</sub> ± 10 (mm)	hmotnost (kg)
80	1,00	2 x B	1850	1670	42
80	1,25	2 x B	2100	1920	47
80	1,50	2 x B	2350	2170	52

Na přání je k dodání libovolné krytí potrubí.  
Přípojně rozměry příruby dle EN 1092-2

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	Ing. Lubomír Novák—AVONA projekce, inženýring, stavební činnost IČO 12650757, DIČ CZ5805092392 741 01 Nový Jičín, Divadelní 14 tel.: 556 709 267, 603 540 643	
ING. L. NOVÁK	ING. R. NOVÁK		
			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	M.Ú.: OPAVA		
INVESTOR:Obec Lhotka u Litultovic, č.p.61, 747 55 Lhotka u Litultovic			
AKCE: <b>PRODLOUŽENÍ VODOVODU NA P.Č. 315/2 V K.Ú LHOTKA U LITULTOVIC (BYTOVKY)</b>		FORMÁT	A4
		DATUM	05/2020
		ÚČEL	DPS
		ARCH. ČÍSLO	083/2019
OBSAH: <b>NADZEMNÍ HYDRANT</b>		MĚŘITKO:  ---	ČÍSLO VÝKRESU:  <b>D.1.2.b.1.8.2</b>